

**Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu ve správě
Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice**

1. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích):
 - 1,5 m u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně,
 - u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
2. V ochranném pásmu vodovodu je nutné veškeré práce provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí.
3. Před zahájením stavby je nutné provést vytýčení vodárenského zařízení, o které žadatel požádá v předstihu min. 7 dnů na e-mail stanoviska@vodalitultovice.cz. V případě nejednoznačného určení polohy dané sítě se provedou průzkumné sondy k upřesnění polohy.
4. Povinnosti stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající vodovodní potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození.
5. Při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených správcem vodovodního nebo kanalizačního řadu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*.
6. Po ukončení zemních prací a záhozu výkopu požadujeme, aby minimální krytí vodovodního řadu zeminou bylo 1,5 m a maximální 2,0 m. Odchytky od stanovených kót je možné pouze se souhlasem provozovatele vodovodního řadu.
7. Pro obnažení a znovu zasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod potrubím na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10 cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30 cm nad horní líc potrubí.
8. Součástí vodovodního řadu může být signalizační vodič vedený v jeho trase, který nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být informován provozovatel a vodič musí být opraven před provedením zásypu dle požadavků provozovatele. Provozovatel je oprávněn provést kontrolu vodivosti na náklady stavebníka.
9. Dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tyto zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410 *Bloky vodovodních potrubí*. U hydrantů je nutné provést obsyp štěrkem tak, aby bylo možné hydrant odvodnit.
10. Poklopy armatur je nutné podezdít nebo podložit betonovými tvárnicemi. Okolí poklopů je nutno zpevnit v minimální šíři 50 cm. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, popřípadě vozovky.
11. Dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit.
12. Pokud dojde k zásahu do stávajícího vodovodního řadu nebo vodovodní přípojky je nutné kontaktovat Svazek. Případné náklady na opravu budou nákladem stavebníka (investora).
13. Stavební práce v ochranném pásmu vodovodu nesmí být prováděny v zimních měsících a teplota vzduchu nesmí klesnout pod 5 °C.
14. **Veškeré práce v ochranném pásmu vodovodního řadu musí být předem ohlášeny provozovateli vodovodního řadu.**
15. **Před záhozem potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řadu ke kontrole dodržení stanovených podmínek.**

Datum vydání: 13.11.2025