

PODMÍNKY

pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řádu ve správě Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice (pro křížení, souběh, napojení apod.)

1. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích):
 - 1,5 m u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně,
 - u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
2. V ochranném pásmu vodovodu je nutné veškeré práce provádět se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí.
3. Povinnosti stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající vodovodní potrubí procházející výkopem takovým způsobem, aby nomohlo dojít k jeho poškození.
4. Při návrhu a realizaci jiných podzemních vedení trváme na dodržení minimálních vzdáleností, stanovených správcem vodovodního nebo kanalizačního řádu. Nejmenší přípustné vzdálenosti jsou stanoveny ČSN 73 6005 *Prostorové uspořádání sítí technického vybavení*.
5. Po ukončení zemních prací a záhozu výkopu požadujeme, aby minimální krytí vodovodního řádu zeminou bylo 1,5 m a maximální 2,0 m. Odchytky od stanovených kót je možné pouze se souhlasem provozovatele vodovodního řádu.
6. Pro obnažení a znovuzasypání vodovodního potrubí požadujeme, aby pod potrubím na bocích bylo pískové lože o minimální mocnosti 10 cm a potrubí bylo obsypáno pískem do výše 30 cm nad horní líc potrubí.
7. Součástí vodovodního řádu může být signalizační vodič vedený v jeho trase, který nesmí být porušen. Dojde-li přesto k jeho porušení, musí být informován provozovatel a vodič musí být opraven před provedením zásypu dle požadavků provozovatele. Provozovatel je oprávněn provést kontrolu vodovosti na náklady stavebníka.
8. Dojde-li při provádění prací k odkrytí armatur, je nutno tyto zabezpečit před poškozením. Před jejich zpětným zásypem je nutné provést zhutnění podloží, případně osadit bloky dle TNV 75 5410 *Bloky vodovodních potrubí*. U hydrantů je nutné provést obsyp štěrkem tak, aby bylo možné hydrant odvodnit.
9. Poklopy armatur je nutné podezdít nebo podložit betonovými tvárnicemi. Okolí poklopů je nutno zpevnit v minimální šíři 50 cm. Výškové osazení poklopů musí odpovídat niveletě okolního terénu, popřípadě vozovky.
10. Dojde-li v rámci provádění prací k demontáži orientačních sloupků nebo tabulek, je nutno tyto po ukončení prací znovu osadit. Změna ve způsobu osazení je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem. Dojde-li k jejich poškození, je stavebník povinen na vlastní náklady poškozenou tabulku nebo sloupek nahradit.
11. **Veškeré práce v ochranném pásmu vodovodního řádu musí být předem ohlášeny provozovateli vodárenského zařízení. Před záhozem potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele vodovodního řádu ke kontrole dodržení stanovených podmínek.**